

Stadtwerke Landau a.d.Isar

Bezugsjahr: 2025

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§ 23c (1) EnWG)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast MS	11.332 kW
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	6.710 kW
	Summenlast der Netzverluste	887 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	10.180 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	20.693.169 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	22.484.560 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	36.195.000 kWh

Bezugsjahr: 2025

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	116,1	376,0	km
	Freileitung	32,8	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS Gesamt		110.330 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		40.128.111	18.910.099	33.950.569 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		231	224	7450
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.546
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,49 km²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			64,37 km²
Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV)				
		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,33%	1,48%	3,69%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	281.248	310	1.252.447 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.534.005 kWh
	Kosten der Verlustenergie			166.132,74 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			10,830 Ct/kWh